

# 强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980304001434

浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司  
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区  
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明  
产品名称：交流接触器  
产品系列、型号、规格：(见附页)  
依据的标准：GB/T 14048.4-2020  
生产企业名称：浙江天正智能电器有限公司  
生产企业地址：浙江省嘉兴市秀洲区中山西路2777号

联系人：李莉  
电话：0577-57166162  
电子邮箱：lili@tengen.com.cn  
指定签字人：

自我声明时间：2022-03-31  
自我声明地点：浙江省温州市乐清市  
生产者签章：

# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980304001434

产品系列、型号、规格:

TGC1-40、TGC1-40N、TGC1-50、TGC1-50N、TGC1-65、TGC1-65N、TGCG-40、TGCG-40N、TGCG-50、TGCG-50N、TGCG-65、TGCG-65N、TGCJH-40、TGCJH-40N、TGCJH-50、TGCJH-50N、TGCJH-65、TGCJH-65N、TGCK-40、TGCK-40N、TGCK-50、TGCK-50N、TGCK-65、TGCK-65N 具体参数见附件

联系人: 李莉  
电话: 0577-57166162  
电子邮箱: lili@tengen.com.cn  
指定签字人: 

自我声明时间: 2022-03-31  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市  
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980304001434

产品系列、型号、规格(附件):

TGCI-40, TGCI-40N, TGCI-50, TGCI-50N, TGCI-65, TGCI-65N,  
TGCG-40, TGCG-40N, TGCG-50, TGCG-50N, TGCG-65, TGCG-65N,  
TGCJH-40, TGCJH-40N, TGCJH-50, TGCJH-50N, TGCJH-65, TGCJH-  
65N,  
TGCK-40, TGCK-40N, TGCK-50, TGCK-50N, TGCK-65, TGCK-65N:  
Ui: 690V; Uimp: 6kV;  
Us: 50Hz, AC24V, AC36V, AC48V, AC110V, AC220V, AC380V,  
AC400V, AC415V;  
50/60Hz, AC24V, AC36V, AC48V, AC110V, AC220V, AC380V,  
AC400V, AC415V;  
TGC1-40, TGC1-40N, TGCG-40, TGCG-40N, TGCJH-40, TGCJH-  
40N, TGCK-40, TGCK-40N:  
Ith=50A; AC-3: Ue: AC220V/230V, AC380V/400V; Ie: 40A; Ue:  
AC660V/690V; Ie: 34A;  
AC-4: Ue: AC220V/230V, AC380V/400V; Ie: 18.5A; Ue: AC660V/690V;  
Ie: 9A;  
TGC1-50, TGC1-50N, TGCG-50, TGCG-50N, TGCJH-50, TGCJH-  
50N, TGCK-50, TGCK-50N:  
Ith=60A; AC-3: Ue: AC220V/230V, AC380V/400V; Ie: 50A; Ue:  
AC660V/690V; Ie: 39A;  
AC-4: Ue: AC220V/230V, AC380V/400V; Ie: 24A; Ue: AC660V/690V;  
Ie: 12A;  
TGC1-65, TGC1-65N, TGCG-65, TGCG-65N, TGCJH-65, TGCJH-  
65N, TGCK-65, TGCK-65N:  
Ith=80A; AC-3: Ue: AC220V/230V, AC380V/400V; Ie: 65A; Ue:  
AC660V/690V; Ie: 42A;  
AC-4: Ue: AC220V/230V, AC380V/400V; Ie: 28A; Ue: AC660V/690V;  
Ie: 14A;  
使用类别: AC-1, AC-3, AC-4; 极数: 3P; 外壳防护等级: IP20;  
辅助触头: INO1NC, AC-15 Ue/Ie: 380V/0.95A, 220V/1.6A; DC-13  
Ue/Ie: 220V/0.15A; Ui: 690V; Ith: 10A; Uimp: 6kV

联系人: 李莉  
电话: 0577-57166162  
电子邮箱: lili@tengen.com.cn  
指定签字人:

自我声明时间: 2022-03-31  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市  
生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。