



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304654492

认证委托人名称及地址
浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址
浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址
苏州安来强电子科技有限公司
苏州市高新区泰山路599号4#厂房四层北

产品名称和系列、型号、规格
直流接触器

TGEVC1-50, TGEVC1-100, TGEVC1-135;Ui:1500V;Uimp:4kV;Ith:150A;
Ue/Ie:DC450V/50A/100A/135A,DC750V/900V/1000V/1500V/10A;使用类别:DC-1:Us:
DC6V,DC12V,DC24V, DC28V, DC36V,DC48V,DC72V; 极数:1P; 配用的辅助触头
(1NO,1NC,1NO+1NC):Ui:250V;Uimp:1.5kV;Ith:3A;AC-12:Ue/Ie:AC125V/3A;
DC-12:Ue/Ie:DC30V/2A; 型号解释详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期:2024年07月11日 有效期至:2029年05月29日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304654492

证书附页：第 1 页 共 1 页

TG EVC 1-□ □ □ □ □ □ □ □

- 安装方式：无：立式；Y：卧式
- 线圈引出方式：无：带引出线；B：引出线+端子；
- 辅助触头：无：不带辅助；A：1NO； C:1NC；
Z:1NO+1NC
- 带节能模块：无：单线圈，不带节能板；P：双线圈节能板；K：宽电压
- 线圈电压：6V,12V,24V,28V,36V,48V,72V
- 触头极性：无：有极性；W：无极性
- 额定电流：50:50A:100:100A:135:135A(DC450V 下)
- 设计代号
- 接触器
- 新能源
- 企业特征代号

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司