



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302687479

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格

隔离开关熔断器组
HH15(QSA)-800/□□, HH15(QSA)-630/□□; 详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 04 日 有效期至：2029 年 09 月 03 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302687479

证书附页：第 1 页 共 2 页

HH15(QSA)-800/□□, HH15(QSA)-630/□□;
Uimp: 12kV;
Ui: 1000V;
Ith: 800A,630A,500A,400A,315A;
Ue: AC415V/690V;
Ie: HH15(QSA)-800/□□:800A,630A,500A,400A,315A;
HH15(QSA)-630/□□:630A,500A,400A,315A;
Iq: 100kA(AC415V)/50kA(AC690V);
使用类别: AC-23B(AC415V)/AC-22B(AC690V);
极数: 3P,4P;
配用的辅助触头 LX19D (1NO1NC,2NO2NC):
Ith:6A;
AC-13:Ue/Ie:AC380V/6A ;DC-13:Ue/Ie:DC220V/6A

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302687479

证书附页：第 2 页 共 2 页

型号解释：

HH 15 (QSA) - □ / □ □

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(1) 隔离开关熔断器组

(2) 设计序号

(3) 另一种型号：隔离开关熔断器组

(4) 电流段(A)：800、630

(5) 极数：3-三极，4-三极+可通断N极

(6) “1”表示带辅助触头一常开一常闭；“2”表示带辅助触头二常开二常闭；无则用“0”表示

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司