



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNASL1145

# 国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他





申请编号： A2024CCC0307-4525812  
(任务编号)

产品名称： 电能表外置断路器

型 号： TGB2D-100R, TGB2D-100RM,  
TGB2D-100RMZW

检测机构： 上海电器设备检测所有限公司



<p>样品名称: 电能表外置断路器</p> <p>型号: TGB2D-100R,TGB2D-100RM, TGB2D-100RMZW</p> <p>商 标: /</p> <p>样品数量: 65 台</p> <p>样品来源: 工厂送样</p> <p>收样日期: 2023-06-09 2023-07-28</p> <p>完成日期: 2023-08-04</p>	<p>委托人: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生产者: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生产企业: 浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道288号</p>
<p>试验结论: 依据 GB/T 10963.1-2020 检验合格</p>	
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TGB2D-100R, TGB2D-100RM, TGB2D-100RMZW Ui: 690V; Uimp: 6kV; Ue: AC230V; In: 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A; 瞬时脱扣类型: C 型; Ics: 6000A; Icn: 6000A; Icn1: 6000A; 极数: 1P+N(带一个保护极, N 极可开闭);</p>	
<p>主检:  日期: 2024-09-18</p>	 <p>(检测机构名称、盖章) 2024年09月18日 检验检测专用章</p>
<p>审核:  日期: 2024-09-18</p>	
<p>签发:  日期: 2024-09-18</p>	
<p>备注: 无</p>	

## 报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	00901-A2024CCC0307-4525812
首页	√	1	00901-A2024CCC0307-4525812
报告组成	√	1	00901-A2024CCC0307-4525812
安全型式试验报告	√	17	00901-A2024CCC0307-4525812
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成。

- 判定：
- P 试验结果符合要求
  - F 试验结果不符合要求
  - N 要求不适用于该产品，或不进行该项试验